

ZPRÁVA o provedení čištění a kontroly spalinové cesty

dle vyhlášky č. 34/2016 Sb. ze dne 22. 1. 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Číslo zprávy: 2026-KV217

Datum vystavení zprávy: 19. 4. 2026

Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty: 1. 4. 2026

Odborně způsobilá osoba: Mgr. Viktor Puci, Branické kominictví, Údolní 1103/101, 142 00 Praha 4-Braník
revizní technik spalinových cest (MPO_1601481/36-024-H), IČ: 688 37 542, člen SKČR (ev. č. S1095-2D)

Objednatel: Ing. Robert Starosta, KPS správa nemovitostí s.r.o., IČ: 438 74 851

Vlastník objektu: Společenství vlastníků jednotek domu Na Rokytce 8, IČ: 264 99 053

Adresa kontrolovaného objektu: Na Rokytce 1081/8, 180 00 Praha 8-Libeň

BYT 14 – SKOUPÝ (2. patro)

Specifikace spalinové cesty, u které bylo provedeno čištění a kontrola:

Spotřebič paliv: nástěnný plynový kotel Protherm Tiger
umístění spotřebiče: koupelna
Přívod spalovacího vzduchu a odvětrání místnosti zajištěno.

Kouřovod: samostatný, jednovrstvý – Al. flexi, snadno demontovatelný
světlost průduchu: Ø 130 mm
rozvinutá délka: 1,5 m

Komín: samostatný, vícevrstvý – zděný + Al. ohebná vložka H400
světlost průduchu: Ø 130 mm
účinná výška: cca 15 m
Nadstřešní výška je vyhovující.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: ---

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: ---

Termín odstranění zjištěných nedostatků: ---

ZÁVĚR

Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu

VYHOVUJE

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby:

