

Zápis o kontrole hasicích přístrojů

	Umístění HP	Výrobce HP	Druh, typ HP	Výrobní číslo/rok výroby	Provedené úkony						TZ	Karel Hrbek Hasičský servis Komenského 96 Černošice 252 28 www.technikpo.cz technikpo@technikpo.cz Oprávnění vydané TIČR Ev.č.: 2278/3/21/R-TZ-NA
					R	P	PR	PL	N			
1	Přízemí	K	Pr,6	375212/2009	X	X	-	-	-	-	29	Revize provedl: Karel Hrbek Oprávnění č. 1728
2	6.patro	K	Pr,6	226456/2008	X	X	-	-	-	-	29	
3	Půda 1	ČE	Pr,P6Če	6321/2014	X	X	-	-	-	-	29	
4	Půda 2	ČE	Pr,P6Če	6499/2014	X	X	-	-	-	-	29	
5	Sklep	ČE	Pr,P6Če	6613/2018	X	X	-	-	-	-	29	
6	Sklep	ČE	Pr,P6Če	2602/2018	X	X	-	-	-	-	29	
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Datum kontroly: 7. 3. 2025 Příští kontrola do: březen 2026
8												<u>Vysvětlivky:</u> R- revize přístroje, P- provozuschopnost PL- plnění přístroje N- nový přístroj PR- periodická revize TZ- příští tlaková zkouška v roce
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
Poučení: provozu nezpůsobilé hasicí přístroje je nutno odeslat oprávněnému subjektu k provedení odborného vyřazení a likvidace nebezpečného odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.											Za objednavatele- datum, podpis, razítko:	
Objednavatel souhlasí s uvedenými údaji v zápisu o kontrole hasicích přístrojů. Svým podpisem potvrzuje, že je vlastníkem (uživatel) hasicího přístroje ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.											Za dodavatele- podpis, razítko:	
Celkem provozuschopné: 6x												
Provozovatel: Společenství vlastníků domu čp. 1331 v Libni Náměstí Dr. Václava Holého 1331/3 Praha 8 – Libeň 180 00 IČO: 26722381 spisová značka: S 2666/MSPH Městský soud v Praze					Dodavatel: Karel Hrbek Komenského 96 Černošice 252 28 IČO: 67961410 č.j. ZIV/U148037/2024/IDV							